

平成 30 年 10 月 18 日

新潟市建設工事参加業者 各位

下水道管理センター施設管理課
財 務 部 契 約 課

下管第 13 号 北上ポンプ場自家発電設備工事の積算内容について（お知らせ）

平成 30 年 9 月 27 日公告の「下管第 13 号 北上ポンプ場自家発電設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いいたします。

記

1. 特記仕様書 第 4 章 第 3 節 2. 発電機盤[GHP-1N]について

特記仕様書について別添資料の通り修正がありました。

2. 発電機盤[GHP-1N]の 4) 盤内収納機器, (4) 零相変流器の「2 台」の記載は「1 台」の誤りです。

関係する単価につきましては 1 台の単価で計算しています。入札金額の積算にあたっては、別添資料を正として積算してください。

以上

2. 発電機盤 [GHP-1N]

1) 数量	1 面	
2) 形式	屋内閉鎖自立形 鋼板製	
3) 寸法	設計図書を参照し、承認図により決定する。	
4) 盤内収納機器		
(1) 真空遮断器	(7.2kV 600A 12.5kA)	1 台
(2) 計器用変圧器		1 台
(3) 計器用変流器		2 台
(4) 零相変流器		1 台
(5) 盤内配線, 端子台		1 式
(6) 電圧変換器		1 台
(7) 電力変換器		1 台
(8) 力率変換器		1 台
(9) 周波数変換器		1 台
(10) その他必要なもの		1 式
5) 盤面取付機器		
(1) 名称板		1 式
(2) 状態表示灯	(入、切)	1 組
(3) 電圧計		1 台
(4) 電流計		1 台
(5) 電力計		1 台
(6) 力率計		1 台
(7) 周波数計		1 台
(8) 電力量計		1 台
(9) 電圧計切替スイッチ		1 台
(10) 電流計切替スイッチ		1 台
(11) 操作スイッチ	(切-入)	1 台
(12) 地絡過電圧継電器		1 台
(13) 地絡方向継電器		1 台
(14) 過電流継電器		2 台
(15) 不足電圧継電器		1 台
(16) 過電圧継電器		1 台
(17) 電圧継電器		1 台
(18) その他必要なもの		1 式

零相変流器
 正「1台」
 誤「2台」