

別記様式第23号 (第35条関係)

貯蔵設備技術基準表 バルク容器

				添付書類及び 留意事項	×
共通技術 基準 規則第 19 条	第1号イ ～ト	附属機器	<input type="checkbox"/> バルブ認定書 <input type="checkbox"/> プロテクター保護	認定書の写し	
	第1号チ	警戒標	<input type="checkbox"/> 液化石油ガス又はLPガス (朱書) <input type="checkbox"/> 火気厳禁 (朱書)	左欄の事項を確認 できる もの (写真又は図 面等) ※措置やその他の 詳細を示すこと。	
	第1号リ	緊急連絡先	<input type="checkbox"/> 別紙のとおり表示する		
	第1号ヌ	腐しよく防止措置	<input type="checkbox"/> 水平な場所又は水平な台の上に設置 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
	第1号ル	転落, 転倒防止	<input type="checkbox"/> スカート又はサドルで基礎に設置す る		
	第1号ヲ	基礎	基礎の材質: 地盤面からの高さ: _____cm		
	第1号ワ	自動車等車両が接 触しない措置	措置の方法:		
	第1号カ	安全弁	<input type="checkbox"/> 安全弁に放出管を設置		
	第5号	プロテクター 内にガス漏れ 検知器設置	<input type="checkbox"/> 有 (常時監視システム接続) <input type="checkbox"/> 無 無の場合の措置:		有: プロテクター 内部の写真 無: ※措置の内容 を示すこと
(1) 貯蔵能力 1,000kg 未 満の技術 基準 規則第 19 条	第1号ヨ	2m 以内にある火 気をさえぎる措置	<input type="checkbox"/> 2m 以内に火気無 <input type="checkbox"/> 2m 以内に火気有 火気をさえぎる措置:	左欄の事項を確認 できるもの (容器 設置場所の周辺 図, 写真又は図面 等) 収納庫内設置の場 合は, 収納庫の構 造図 ※措置やその他の 詳細を示すこと	
		屋外設置	<input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
	第1号タ	容器を40℃以下 に保つ措置	<input type="checkbox"/> 屋根 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
(2) 貯蔵能力 1,000kg 以 上3,000kg 未満の技 術基準 規則第 19 条	第2号イ	保安物件 までの距離	第一種保安物件 _____m 保安物件の種類: 学校・病院・ その他 ( )	左欄の事項を確認 できるもの (容器 設置場所の周辺 図, 写真又は図面 等) 収納庫内設置の場 合は, 収納庫の構 造図 ※措置やその他の 詳細を示すこと	
			第二種保安物件 _____m		
			保安距離が確保できない場合の措置:		
	第2号ロ	火気取扱施設 との距離	<input type="checkbox"/> 5m 以内に火気取扱施設無 <input type="checkbox"/> 5m 以内に火気取扱施設有 流動防止措置:		
	第2号ハ	屋根又は遮へい 板の設置	<input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
第2号ニ	消火設備	消火器の能力 A- ( ) B- ( ) 消火器の個数 _____個			

・表中の「規則」とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」のことをいう。

(備考) 1 ×印の項は記載しないこと。

2 表中の「」には該当する項目に✓点で記入すること。

3 共通技術基準及び貯蔵能力に応じて(1), (2)のどちらか一方を記載すること。