

平成30年度 事業報告

月 日	内 容	備 考
4月6日	桜ライトアップ用ライト調整	本間電気
4月17日	レジオネラ菌検査のサンプリング及び聞き取り調査 結果異常なし	新潟市保健所
4月25日	電気設備の法定点検(高圧受変電設備) 異常なし	県央電気保安協会
4月26日	「よりなれ」水質検査(レジオネラ菌・大腸菌群) 結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
5月30日	第51期定時株主総会開催 参加19名	於 静閑荘
6月16日～7月8日	冬妻ほたる祭りのシャトルバス(静閑荘マイクロバス)貸し出し	いわむろや
6月9日	新役員会 参加8名	於 静閑荘
6月21日	経営改善委員会発足及び会議 (現状の経営状況を検証して頂く委員会)	於 静閑荘 4名
7月4日	第2回経営改善委員会開催	於 静閑荘 4名
7月10日	レジオネラ菌・大腸菌群検査のサンプリング 異常なし但し内風呂の残留塩素濃度が基準値を超えており指導があった。露天風呂は異常なし	新潟市保健所
7月25日	安全運転管理者講習会参加 支配人	西蒲地区交通安全センター
8月5日	イベント落語の会(三流亭楽々) 参加23名 主催 岩室観光開発(株)	於 静閑荘
8月30日	第3回経営改善委員会開催 (今後の取組、課題を検討)	於 静閑荘 4名
9月1日～9月30日	新潟ヒルクライム協賛(いわむろや350円 静閑荘150円 本人0円) 8名分入浴代	いわむろや
9月7日	消防署立入検査 (ボイラー室の液体塩素)保管場所の指導あり	西蒲消防署岩室出張所
9月14日	消防訓練(通報訓練・消火訓練・避難訓練の実施) 参加6名	於 静閑荘 よりなれ
9月28日	「よりなれ」水質検査(レジオネラ菌・大腸菌群) 結果異常なし	新潟県環境衛生研究所
9月30日	台風の接近により17:00閉館対応	西蒲区産業観光課 承認済み
10月3日	イベント「第5回ゴルフコンペ」 参加40名 主催 岩室観光開発(株)	於 新潟ゴルフ倶楽部
10月9日	「よりなれ」ボイラー故障の為15:00閉館対応	西蒲区産業観光課 承認済み
10月25日	「よりなれ」ボイラー故障の為休館対応	西蒲区産業観光課 承認済み
12月10日～12月16日	源泉組合ポンプ故障により午後5時頃より配湯停止、6日間露天風呂水道水、沸しでの営業	源泉組合
12月11日	消防訓練(通報訓練・避難訓練の実施) 参加6名	於 静閑荘 よりなれ
12月19日～12月20日	源泉組合ポンプ入替工事の為2日間露天風呂水道水、沸しでの営業(12月20日午後7時30分配湯再開、21日より通常営業)	源泉組合
12月20日	るるぶ新潟 佐渡'20に(遊雁の湯 よりなれ)全国販売誌に無料掲載 2019年4月発行	(株)JTBパブリッシング
12月25日	浄化槽検査(異常なし)	新潟県環境衛生研究所
1月9日	救急救命講習会に参加(西蒲消防署主催) 職員(桜井)・支配人2名	於 ゆもとや
2月14日	新潟市公共建築第1課「よりなれ」ボイラー室視察	市職員と鈴木設計事務所
3月31日	多宝山・天神山登山道コース開き協賛、入浴料1人150円協賛1日限り (岩室温泉120人 だいろの湯30人 じよんのび館30人 よりなれ20人)	岩室温泉観光協会