

【大規模建設事業評価監視委員会でのご意見及び対応方針（案）】

■(4)防災・震災対策による災害に強いまちづくり(第2期)【事後評価】

項目	委員のご意見	評価監視委員会のご意見を踏まえた今後の対応方針
① 意見・要望 (小田委員)	長寿命化計画における屋上防水・外壁改修の進捗率は100%を目指すのか。 目標達成までの改修の優先順位をどのように考えてるのか。	整備計画期間(R3～R7年度)では外壁改修の進捗率70%を目標値としていますが、「新潟市営住宅長寿命化計画」の計画期間(R2～R11年度)では進捗率100%を目標値としています。また、改修する施設の優先順位については、予防保全の観点から、建築年度や現地調査による劣化具合を根拠として、総合的に判断しています。