

平成26年 8月 6日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

下水道管理センター 施設管理課  
財務部 契約課

### 積算内容について(お知らせ)

7月17日公告の「下管第4号 中部下水処理場水処理脱臭機械設備工事」の積算についてお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください  
よう、お願いいたします

### 記

- ① 設計書－別紙明細書 第3号－直接材料一式の小配管 VU350A については、据付歩掛が存在しないため、300A の歩掛を比例計算して 350A の歩掛を求めています。
- ② 設計書－別紙明細書 第6－3号－土木基礎版工において、As 舗装切断工の切断厚さが誤って記載されていますので、積算の際にはご注意ください。

(誤) t=0.5m

(正) t=0.05m

以上