

平成27年 7月6日

新潟市建設工事参加業者 各位

東部地域下水道事務所建設課  
中央区総務課

東下第31号 烏屋野排水区近江1号幹線866-2管更生工事  
の積算内容について（お知らせ）

東下第31号 烏屋野排水区近江1号幹線866-2管更生工事の積算書について、下記の積算しております。

関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたっては、ご注意くださいよう、よろしくお願いいたします。

#### 記

管更生工事特記仕様書の施工条件には「原則昼間工事とする」と記載になっていますが、正しくは「原則夜間工事とする」です。

なお、設計積算については夜間施工で行っています。

以上