

亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(2021年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	35,898.06	3,405.76	3,958.28	738.37	1,281.34	3,973.07	2,993.91	4,014.94	3,742.73	686.93	3,561.25	3,617.43	3,924.05
	2号炉	29,053.29	2,457.08	394.96	3,730.55	3,633.14	1,440.83	2,424.97	0.00	2,486.74	3,998.43	3,913.53	704.33	3,868.73
	3号炉	31,616.16	3,431.22	3,914.54	3,761.49	3,908.06	2,847.25	1,624.48	4,007.00	2,738.72	3,416.74	1,127.76	0.00	838.90
	合計	96,567.51	9,294.06	8,267.78	8,230.41	8,822.54	8,261.15	7,043.36	8,021.94	8,968.19	8,102.10	8,602.54	4,321.76	8,631.68

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月13日	5月11日	—	—	8月3日	9月7日	10月5日	—	—	1月12日	2月8日	3月8日
	検査結果取得日	—	4月27日	5月21日	—	—	8月17日	9月22日	10月20日	—	—	1月27日	2月22日	3月22日
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	0.0052(88.30)	0.0082(93.27)	—	—	0.0068(92.66)	0.0073(91.69)	0.003未満(94.46)	—	—	0.0026未満(89.89)	0.0029未満(93.63)	0.0029未満(94.98)
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.002	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002未満	—	—	0.002	0.002	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	74	75	—	—	31	67	38	—	—	57	46
窒素酸化物(ppm)	—	250	54	62	—	—	47	53	51	—	—	50	44	49
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月19日	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月9日	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.036	—	—

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	—	6月8日	7月6日	8月30日	9月8日	—	11月16日	12月7日	1月13日	—	3月9日
	検査結果取得日	—	—	—	6月22日	7月26日	9月8日	9月22日	—	12月7日	12月23日	1月28日	—	3月23日
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	—	—	0.0026未満(91.42)	0.0028未満(93.79)	0.0047(90.69)	0.014(90.94)	—	0.0026未満(89.31)	0.0152(93.99)	0.0027未満(91.49)	—	0.0029未満(92.97)
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.002	—	0.002	0.002未満	0.002	0.002	—	0.002	0.002未満	0.002	—	0.002未満
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	—	—	74	54	36	81	—	65	53	46	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	—	—	54	43	49	54	—	55	49	52	—	53
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月1日	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月28日	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月14日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	—	10月6日	11月17日	12月8日	—	—	—
	検査結果取得日	—	4月28日	5月24日	6月23日	7月26日	8月18日	—	10月21日	12月8日	12月23日	—	—	—
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上 ※1	0.0028未満(91.32)	0.0062(92.78)	0.0052(93.03)	0.0027未満(91.97)	0.0029未満(94.52)	—	0.003未満(95.70)	0.0027未満(90.50)	0.0043(93.98)	—	—	—
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	—	0.002未満	0.002	0.002	—	—	—
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	78	85	110	53	45	—	44	52	58	—	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	48	50	48	42	43	—	46	44	50	—	—	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月17日	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月14日	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.013	—	—	—

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。