

## 下水道管明示テープ施工要領

平成30年4月1日 新潟市下水道部

(1) 目的

本要領は道路の安全を図るため、「道路法施行令」「同法施行規則」および「新潟市道路占用許可基準」に規定されている占用管に貼る管明示テープの施工要領である。

(2) 明示の材料

経年により、地色、印刷文字が不鮮明にならないものを用いる。

(3) 明示の色別及び印刷内容

色：茶色

印刷内容：管理者名及び用途の別


- 新潟市下水道管 (合流)
- 新潟市下水道管 (汚水)
- 新潟市下水道管 (雨水)

(4) 明示の間隔及び明示幅

- ① 明示の間隔は、2m以下とする。
- ② 1箇所での明示幅は、5cm以上とする。

(5) 表示部分

下図を標準とする（巻付け及び頂部に連続して貼付ける）。



(6) 対象管種

塩ビ管 (VU)、強化プラスチック複合管 (FRP)、鋳鉄管、鋼管、ヒューム管・・・など埋設の本管全種（開削工法）。  
但し、推進工法については除く。

テープの表示例 (汚水管)



参考

	構成	標準サイズ			色	特長および主な用途
	基材 粘着剤	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)		
埋設管明示テープ	塩化ビニール 合成ゴム系	0.2	50	20	青・緑 白・橙 茶・赤 黄	埋設管明示テープ 施工者名、管名、を印刷表示  青/上水道、緑/ガス、白/工業用水 茶/下水道、赤/電話、橙/電力 黄/その他（農業用水）