

令和4年6月20日

各位

新潟市水道局
総務部経理課
技術部浄水課

浄信施4第1号 管理館空気調和設備更新工事の積算内容について（お知らせ）

令和4年6月13日付け新潟市水道局公告第14号(11)で公告した浄信施4第1号 管理館空気調和設備更新工事の積算内容について、下記のとおりお知らせいたします。

記

設計書7ページ「機械設備工事 細目別内訳」「機械設備工事 1. 空気調和設備 (1) 機器」中、「ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付」の積算において、「防振基礎有り」を適用すべきところ、本設計では「防振基礎無し」にて算出しています。

入札金額の積算にあたっては、設計書のとおり積算してください。契約後、設計変更の対象とします。

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		1. 空気調和設備		(1) 機器		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下	1	台			
ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 85.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井セット2方向 - 4.5kW以下	2	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井セット2方向 - 5.6kW以下	2	台			