

指名競争入札参加業者 各位

平成24年3月30日
新潟市水道局財務課

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 浄阿営24第1号
- 2 工事名 仮置収納庫設置工事
- 3 管理番号 000001

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>1. 内訳書3号, 4号, 5号の歩掛は土木工事の合成ゴムシート布設工と考えればよろしいでしょうか。</p> <p>2. パレット口1100mm t=15cmは材工と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>3. 大型土のう集積(運搬集積)は運搬距離500mとありますがラフテークレーンで運搬と考えればよろしいでしょうか。</p> <p>4. 交通誘導員(2人/日)とありますが資材搬入時と考えればよろしいでしょうか。</p>	<p>1. 遮水シート布設工, 吸い出し防止材布設工を使用しております。</p> <p>2. パレットは材料費になりますが, 設置費については大型土のう集積の施工費に含んでおります。</p> <p>3. 運搬については, トラックとラフテークレーンの併用を考えております。</p> <p>4. 交通誘導員は計上しておりません。</p>

指名競争入札参加業者 各位

平成24年3月30日
新潟市水道局財務課

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 浄阿営24第1号
- 2 工事名 仮置収納庫設置工事
- 3 管理番号 000002

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>1. 「汚染廃棄物仮置保管施設研究会」の技術指導は必要でしょうか、ご教授ください。</p> <p>2. 遮水シート・不織布・遮光シートはメーカー指定がありますか、ご教授ください。 また、遮水シート張工は溶着込みになっておりますが、内訳明細3号には溶着工が記載されていません。溶着手間はどこでみればいいでしょうか、ご教授ください。</p> <p>3. パレットは材工の見積もりでしょうか。 また、仕様と同規格であれば、中古商品もしくはリサイクルパレットで可能でしょうか、ご教授ください。</p>	<p>1. 技術指導は必要ありません</p> <p>2. メーカー指定はありません 溶着手間については、諸雑費の中で計上しております。</p> <p>3. パレットは新品材料費になります。設置費については大型土のう集積の施工費に含んでおります。</p>

指名競争入札参加業者 各位

平成24年4月2日
新潟市水道局財務課

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 浄阿営24第1号
- 2 工事名 仮置収納庫設置工事
- 3 管理番号 000003

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<ol style="list-style-type: none">1. パレット口1100mm t=15cmの材質を御明示ください。2. 足場工の損料はどのように考えたらよろしいでしょうか？3. アンカーボルト・平鋼の歩掛り出典元をご教示ください。	<ol style="list-style-type: none">1. 仕様書の記載のとおり樹脂製パレットになります。2. 諸雑費の中で計上しております。3. 材工共で見積もりとなっております。

指名競争入札参加業者 各位

平成24年4月2日
新潟市水道局財務課

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 浄阿営24第1号
- 2 工事名 仮置収納庫設置工事
- 3 管理番号 000004

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
1. 設計条件表はどのようになっていますか、教えてください。	1. 添付の施工条件総括表のとおりです。